



Nasz znak:HS.9020.2.214.2024.AK

Skierniewice, dnia 13 listopada 2024 r.

**Gmina Godzianów**

**ul. Klonowa 5**

**96-126 Godzianów**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**stwierdza  
przydatność wody wodociągu Płyćwia do spożycia**

**UZASADNIENIE**

W dniu 07.11.2024 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Płyćwia czyli Gmina Godzianów przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 22.10.2024 r. z wyjścia na sieć w budynku stacji uzdatniania wody w Płyćwi. Sprawozdanie z badań z dnia 28.10.2024 r. nr 3225/2024-W-3.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższego sprawozdania, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Płyćwi odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Skierniewicach**

***Zastępca z up. Dorota Rosińska***

*/podpisano elektronicznie/*