

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021r. poz.195 ze zm.), § 22 ust 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego **Waćmierz**

stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego **Waćmierz**

Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbek wody	Numer sprawozdania z badań	Wartość parametryczna
13.02.2023 r.	Kran do pobierania próbek wody uzdatnionej-stacja uzdatniania wody w Waćmierz	136/KZ/2023	Żelazo 317 µg/l (norma do 200 µg/l)
13.02.2023 r.	„punkt zgodności” Budynek mieszkalny w Waćmierz, ul. Kasztanowa 36	137/KZ/2023	Mętność- 2,0 NTU (norma*- akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)
22.02.2023 r.	Kran do pobierania próbek wody uzdatnionej-stacja uzdatniania wody w Waćmierz	181/KZ/2023	Żelazo 169µg/l (norma do 200 µg/l)
22.02.2023 r.	„punkt zgodności” Budynek mieszkalny w Waćmierz, ul. Kasztanowa 36	182/KZ/2023	Mętność- 1,7 NTU (norma*- akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian)

* zalecany zakres wartości dla mętności do 1,0 NTU

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:


Działania naprawcze przeprowadzone przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Subkowach w celu doprowadzenia jakości wody z wodociągu publicznego Waćmierz do wymagań określonych ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) polegające na wymianie elektrozaworu na SUW Waćmierz, płukaniu sieci i zwiększeniu ilości tlenu przy procesie uzdatniania wody nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Badania jakości wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej z punktów monitoringowych zlokalizowanych w stacji uzdatniania wody w Waćmierz oraz w punkcie zgodności- budynek mieszkalny w Waćmierz przy ul. Kasztanowej 36, przedstawione w powyższej tabeli w dalszym ciągu wykazywały niestabilność parametrów żelaza i mętności w badanej wodzie, a zatem przyjęte działania naprawcze nie były wystarczające do osiągnięcia należytej jakości wody.

W związku z powyższym przedsiębiorstwo wodociągowe SKR w Subkowach zobowiązało się do podjęcia dalszych działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wody z wodociągu publicznego Waćmierz polegających na uzupełnieniu złoża filtracyjnego oraz jego wpracowaniu. Ponadto oświadczone, iż w okresie obowiązywania decyzji poziom parametrów w wodzie na jakie pozwala stwierdzona warunkowa przydatność będzie na bieżąco monitorowany.

Uwzględniając powyższe, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, biorąc pod uwagę poziom przekroczenia wartości parametrycznych mętności i żelaza w wodzie oraz niestabilny poziom tych parametrów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie zmienił decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody do wymogów określonych w ww. rozporządzeniu w części dotyczącej terminu wykonania obowiązków do dnia 26.03.2023 r.

Wodociąg publiczny w miejscowości Waćmierz produkuje wodę w ilości ok. 33,98 m³ /d i zaopatruje w wodę do spożycia 276 osób.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Tczewie

dr Maria Wons

Otrzymują :

1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach, ul. Wodna 2, 83-120 Subkowy
2. Urząd Gminy Subkowy (za pośrednictwem e- PUAP)
3. aa.

Do wiadomości :

1. Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>