

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone w oparciu o Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

I. Zamawiający:

Prokuratura Krajowa, ul. Postępu 3; 02-676 Warszawa

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie usługi serwisu systemów gaszenia gazem SUG (przez wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw), a także pełnienie całodobowego dyżuru pogotowia alarmowego na wypadek awarii systemów SUG w budynku Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie.**

Część 1 zamówienia: serwis systemów gaszenia gazem SUG w rozdzielniach (SG1, SG2, SG3, SG4, SG5)

Część 2 zamówienia: serwis systemów gaszenia gazem SUG w archiwum
Szczegółowy zakres prac zawarty jest w załączonym opisie przedmiotu zamówienia.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

- 1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz „oferta” – wg załączonego wzoru. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia (część 1 lub część 2). Oferty na każdą z części zamówienia będą rozpatrywane oddzielnie.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: robert.rucinski@pk.gov.pl.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Robert Ruciński, nr telefonu 22 12 51 641, tel. kom. 532-791-016, adres mailowy: robert.rucinski@prokuratura.gov.pl; lub Sławomir Dobrowolski, e-mail: slawomir.dobrowolski@prokuratura.gov.pl.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące przedmiotu zamówienia lub warunków jego udzielenia.
3. Godziny pracy urzędu: 8.15-16.15

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć:

-w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**Serwis systemów SUG (część 1 / część 2), nr 1001-10.223.44.2024**”

- przesłać faksem na nr 22 / 12 51 313, lub

- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: robert.rucinski@prokuratura.gov.pl

w terminie do dnia 30.10.2024 r.

Decyduje data wpływu na wskazany adres, numer faxu lub email we wskazanym terminie.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu „oferta”, należy przedstawić cenę ofertową netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5. Zamawiający przy wyborze będzie kierował się całkowitą ceną brutto oferty.

VIII. Warunki udzielenia zamówienia:

Warunki realizacji zamówienia oraz sposób rozliczenia szczegółowo zostały opisane w załączonym opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy.

IX. Informacje o formalnościach

1. Zamawiający złoży zamówienie wybranemu w oparciu o przyjęte kryteria Wykonawcy. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków przy wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia lub jego części bez podania przyczyny.
3. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
 - certyfikatu (aktualnej autoryzacji) producenta urządzeń objętych umową w zakresie obsługi technicznej i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych (Hygood FM-200 lub Inergen IG-541);
 - certyfikatu, dla co najmniej jednego pracownika Wykonawcy, wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego na konserwację / serwisowanie systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Załączniki:

1. *Opis przedmiotu zamówienia (część 1 + część 2)*
2. *Wzór umowy (część 1 + część 2)*
3. *Formularz „oferta” (część 1 + część 2)*

Z upoważnienia
Prokuratora Krajowego

Zastępca Dyrektora Biura
Administracyjno-Finansowego
Katarzyna Jabłońska¹

¹ Dokument podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019r., poz. 162, z późn.zm.), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.