



Malbork, dnia 29 marca 2023 r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Malborku**

SE.NS.30.4421.79.2023.BR

**Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie
Miasta i Gminy Dzierzgoń za 2022 rok**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338) i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z 2 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Dzierzgoń.

W ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez PPIS w Malborku oraz w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody do spożycia przez ludzi pobrano do badań 27 próbek wody. Próbkę wody pobierane były w ustalonych punktach poboru zgodnie z opracowanym harmonogramem i częstotliwością zależną od wielkości produkcji wody.

Badania w ramach nadzoru sanitarnego przeprowadzane były w akredytowanych laboratoriach Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kwidzynie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gdańsku. Badania w ramach kontroli wewnętrznej producent wody zlecał akredytowanym laboratorium zewnętrznym z udokumentowanym i zatwierdzonym systemem jakości tj. Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie, gm. Stare Pole, Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. w Katowicach oraz Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorujących GIG Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej w Katowicach.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem zakres badań monitoringu jakości wody obejmował parametry grupy A i B oraz monitoring substancji promieniotwórczych.

Poniższa tabela przedstawia wielkość produkcji wody, liczbę zaopatrywanej ludności, miejscowości i sposoby uzdatniania wody na omawianym obszarze.

Jednostka odpowiedzialna za jakość wody do spożycia	Nazwa wodociągu	Produkcja w m ³ /dobę	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Miejscowości zaopatrywane w wodę	Metody uzdatniania wody
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Słowackiego 24 82-440 Dzierzgoń	WP Dzierzgoń	1750	8700	gm.Dzierzgoń: Dzierzgoń; Pachoły; Poliksy; Morany; Tywęzy; Blunaki; Bruk; Bągart; Żuławka Sztumska; Prakwice; Budzisz Wieś; Chojty; Minięta; Jasna; Nowiec; Kuksy; Nowiny; Ankamaty; Litewki; Jeziorno; Stanowo. gm. Stary Dzierzgoń: Stare Miasto	odżelazianie; odmanganianie
	WP Bągart II	5	20	Bągart II	odżelazianie; odmanganianie

Analiza uzyskanych wyników badań nie wykazała przekroczenia wartości dopuszczalnych dla parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku na podstawie kontroli sanitarnych, sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez podmiot zarządzający wodociągami na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) stwierdził

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych **Dzierzgoń i Bągart II.**

Na podstawie § 26 oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) mieszkańcy gminy Dzierzgoń będący odbiorcami wody z w/w wodociągów uzyskują informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych na stronach internetowych urzędu gminy oraz administratora wodociągu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Malborku
Elżbieta Zybko

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Dzierzgoń
Pl. Wolności 1, 82 - 440 Dzierzgoń
sekretariat@dzierzgon.pl
2. Wójt Gminy Stary Dzierzgoń
82 – 450 Stary Dzierzgoń 71
urząd@starydzierzgon.pl
3. a/a