



NHS.9020.3.189.2024

Sandomierz, dn. 09.11.2024 r.

**Komunikat Nr 2
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu
z dnia 09.11.2024 r.
w sprawie przydatności wody do spożycia
z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę - Sandomierz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Sandomierz, że komunikat z dnia 06.11.2024 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia jest **nieaktualny**.

Woda z wodociągu Sandomierz jest przydatna do spożycia z wyłączeniem Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Flisaków 30 w Sandomierzu, gdzie w dalszym ciągu utrzymuje się niewielkie zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody (w badanej próbce stwierdzono bakterie grupy coli w ilości 1 j.t.k./100 ml).

Komunikat opracowano w oparciu o cząstkowe sprawozdania z badań Nr LBW.9051.1.620.2024 (Studnia R – 2 Romanówka), LBW.9051.1.622.2024 (Hydrofornia, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10 w Sandomierzu), LBW.9051.1.624.2024 (Hotel „Pod Cizemką”, ul. Rynek 27 w Sandomierzu), LBW.9051.1.628.2024 (Przedszkole Samorządowe Nr 5, ul. Portowa 28 w Sandomierzu), LBW.9051.1.626.2024 (Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Flisaków 30 w Sandomierzu) z dnia 09.11.2024 r., wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, z wodociągu Sandomierz, służącego do zbiorowego zaopatrzenia w wodę do użycia przez ludzi w następujących miejscowościach: Sandomierz, Buczek, Kamień Łukawski, Kogutki Kolonia, Bilcza, Chwałki, Dębiany, Głazów, Jugoszów, Kleczanów, Komorna, Lenarczyce, Obrazów, Piekary, Rożki, Sucharzów, Świątniki, Świącica, Węgrce, Wierzbiny, Zdanów, Żurawica, Kolonia, Kolonia Piekary, Kobierniki, Milczany, Łukawa Kościelna, Ocinek, Radoszki, Wysiadłów, Zagrody, Dacharzów, Kamionka.

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia (z wyjątkiem Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu).

Wodę z wodociągu Sandomierz można używać bez ograniczeń.

W Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu w dalszym ciągu obowiązuje komunikat z dnia 06.11.2024 r. (warunkowa przydatność wody do spożycia).

W celu zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców korzystających z wody z wodociągu Sandomierz kontynuowany będzie monitoring kontrolny jakości wody.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sandomierzu**
Leszek Zbrojkiewicz