

Ogłoszenie nr 540070245-N-2020 z dnia 23-04-2020 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 530179-N-2020

Data: 17/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Obrony Narodowej, Krajowy numer identyfikacyjny 01487280600000, ul. al.

Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48261840007, e-mail zamowienia@mon.gov.pl, faks +48261840642.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa klimatyzatorów przenośnych jednoczęściowych w ilości 150 szt. o parametrach technicznych oraz wymaganiach: - zasilanie prądem o napięciu 220-240V i częstotliwości 50Hz; - wydajność chłodzenia co najmniej 3 500 W; - zakres pracy co najmniej 18 - 30°C (możliwość zaprogramowania temperatury); - pobór mocy maksymalnie 1700W - klasa energetyczna A⁺ - przepływ powietrza co najmniej 300 m³/h; - wydajność osuszania co najmniej 1,1 l/h; - hałas nie większy niż 56 dB na najwyższym biegu; - masa do 45 kg; musi posiadać: - panel sterowania na obudowie; - pilot zdalnego sterowania; - możliwość sterowania kierunkiem przepływu powietrza; - odprowadzenie skroplin na zewnątrz; - przewód wydechowy, złącze pośrednie zewnętrzne i wewnętrzne; - deklarację zgodności producenta.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa klimatyzatorów przenośnych jednoczęściowych w ilości 150 szt. o parametrach technicznych oraz wymaganiach:

- zasilanie prądem o napięciu 220-240V i częstotliwości 50Hz;
- wydajność chłodzenia co najmniej 3 500 W;
- zakres pracy co najmniej 18 -30°C (możliwość zaprogramowania temperatury);
- pobór mocy maksymalnie 1700W - klasa energetyczna A - przepływ powietrza co najmniej 300 m³/h;
- wydajność osuszania co najmniej 1,1 l/h;
- hałas nie większy niż 56 dB(A) na najwyższym biegu;
- masa do 45 kg;

musi posiadać:

- panel sterowania na obudowie;
- pilot zdalnego sterowania;
- możliwość sterowania kierunkiem przepływu powietrza;
- odprowadzenie skroplin na zewnątrz, Zamawiający dopuszcza odprowadzanie skroplin na zewnątrz poprzez odparowywanie przy pomocy ciepłego powietrza wylatującego z tyłu urządzenia przez rurę;
- przewód wydechowy, złącze pośrednie zewnętrzne i wewnętrzne;
- deklarację zgodności producenta.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 2.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-27, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-29, godzina: 11:00