

Opis przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego

1) **Usługa serwisowa** polegająca na utrzymaniu w ciągłej sprawności 158 sztuk jednostek zewnętrznych klimatyzatorów (w tym 5 duo), 163 sztuk jednostek wewnętrznych klimatyzatorów, 1 sztuki klimatyzatora przenośnego, 3 sztuk kurtyn powietrza, 5 zespołów wentylacji w pomieszczeniach i 4 wentylatory dachowe.

2) **Zakres przedmiotowej usługi obejmuje:**

- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;
- cztery okresowe przeglądy techniczne dla każdego urządzenia, tj. jeden w każdym trzymiesięcznym okresie obowiązywania umowy.

3) **Zakres czynności w ramach okresowych przeglądów będzie obejmował: klimatyzatory:**

- mycie obudowy parownika;
- dezynfekcja parownika środkami przeciwgrzybicznymi;
- czyszczenie tacy ociekowej;
- sprawdzenie poprawności działania podzespołów elektrycznych i elektronicznych parownika;
- czyszczenie jednostki zewnętrznej wraz z przedłużeniem odprowadzenia skroplin (rurek);
- w razie potrzeby wymiana lub montaż nowych przedłużonych odprowadzeń skroplin (rurek) przy jednostkach zewnętrznych;
- sprawdzenie ciśnienia w układzie chłodniczym;
- uszczelnianie układu wraz z uzupełnieniem czynnika chłodniczego;
- sprawdzenie połączeń elektrycznych.

zestawy wentylacji:

- czyszczenie kompleksowe urządzeń w tym: czerpni, wyrzutni, kratek wentylacyjnych;
- wymiana filtrów;
- regulacja i sprawdzenie poprawności działania urządzeń.

wentylatory dachowe (toalety):

- czyszczenie urządzeń;
- sprawdzenie poprawności działania w tym połączeń elektrycznych.