



## K O M U N I K A T nr 33

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 06.09.2024 roku  
w sprawie braku przydatności wody do spożycia


z wodociągu publicznego w Smogóry Wieś zaopatrującego miejscowość: Smogóry Wieś

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, na podstawie sprawozdań cząstkowych z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej administratora nad jakością wody wodociągu publicznego w Smogórach Wsi informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) pod względem mikrobiologicznym – bakterie grupy coli.

**Woda jest nieprzydatna do spożycia.** Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniające wymagania określone w/w rozporządzeniu.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**Uwaga:** Woda może być używana wyłącznie do splukiwania w sanitariatach.



Administrator wodociągu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Z upoważnienia Państwowego  
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Słubicach

mgr inż. *Barbara* Tomaszewicz

*Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania*