



Grójec, dnia 17.02.2023

HKN.903.6.15.2023

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi gmina Warka i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z **wodociągu lokalnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, gmina Warka**, zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Nr sprawozdania z badań | Laboratorium wykonujące badanie |
|-------------|--|-----------------------------|---------------------------------|
| 04.05.2022 | Nowa Wieś 70A, gm. Warka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi | 623/S z dnia 10.05.2022 r. | PSSE w Radomiu |
| 21.09.2022 | | 1520/S z dnia 29.09.2022 r. | PSSE w Radomiu |
| 30.11.2022 | | 1130 z dnia 07.12.2022 r. | PSSE w Radomiu |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza

przydatność wody do spożycia

z wodociągu lokalnego

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

o produkcji wody do 100 m³/dobę.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody wymienionych w powyższej tabeli wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi i badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z urzędnika wodociągowego lokalnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, gmina Warka, zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg lokalny Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, gmina Warka jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, gmina Warka, wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Otrzymuje:

1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, Nowa Wieś 70A, 05-660 Warka,

2. Starostwo Powiatowe, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec,

3. aa

EP

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GROJCU

mgr Jolanta Podlińska-Matysiak