



Tomaszów Lubelski, dnia 04.11.2021r.

HK. 903.3.9.2021

**KOMUNIKAT Nr 1**  
**w sprawie**  
**WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA**  
**z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ruda Żurawiecka - Osada,**  
**gmina Lubycza Królewska**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim zawiadamia odbiorców wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ruda Żurawiecka - Osada, że

**Woda jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi**

Wyniki analiz próbek wody pobranych w dniu 02.11.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ruda Żurawiecka - Osada wykazały obecność w wodzie pojedynczych bakterii grupy coli. Po ocenie ryzyka stwierdzono, że nie stwarza ona zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Jednocześnie nałóżono na Administratora obowiązek podjęcia działań naprawczych i prowadzenia stałej dezynfekcji wody.

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Ruda Żurawiecka zaopatruje 112 mieszkańców w miejscowości Ruda Żurawiecka-Osada.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego Inspektora  
Sanitarnego w Tomaszowie Lub.  
*Piotr Dziura*  
p.o. KIEROWNIK ODDZIAŁU NADZORU SANITARNEGO