



Grójec, dnia 14.02.2023

HKN.903.6.6.2022

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminę Goszczyn i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z wodociągu publicznego **Sielec** zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
16.02.2022	Sielec, gm. Goszczyn Publiczna Szkoła Podstawowa	184/S z dnia 23.02.2022 r..	PSSE w Radomiu
11.05.2022	Sielec, gm. Goszczyn Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	666/S z dnia 18.05.2022 r..	PSSE w Radomiu
25.05.2022	Sielec, gm. Goszczyn Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	776/S z dnia 07.06.2022 r..	PSSE w Radomiu
26.10.2022	Sielec, gm. Goszczyn Publiczna Szkoła Podstawowa	1036/S z dnia 04.11.2022 r..	PSSE w Radomiu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza

przydatność wody do spożycia

**z wodociągu publicznego w Sielecu o produkcji wody do 100 m³/dobę
zarządzanego przez Gminę Goszczyn.**

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek pobieranych w 2022 roku z wodociągu publicznego Sielec, wykazała zanieczyszczenie bakteriologiczne w próbce pobranej w Stacji Uzdatniania Wody w Sielcu. Działania naprawcze (ustawienie parametrów stacji, dezynfekcja) podjęte przez Gminę Goszczyn przyniosły poprawę jakości wody. Ponowny pobór wody w tym punkcie wykaz prawidłowe wyniki. W ciągu roku odbiorcy nie zgłaszali skarg na jakość wody. Pozostałe parametry we wszystkich próbach wykazały zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny Sielec zarządzany przez Gminę Goszczyn jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.


Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Sielcu wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610 Goszczyn,

2. aa

EP

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRÓJCU

mgr Jolanta Podlińska-Matysiak