




K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie z dnia 27.08.2024 roku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Słońsk zaopatrującego miejscowości: **Słońsk i Przyborów**, gmina Słońsk w powiecie sulęcińskim, stwierdzono pogorszenie jakości wody ze względu na obecność bakterii gr. coli. **Woda nieprzydatna do spożycia**. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do spłukiwania urządzeń sanitarnych



Administrator wodociągu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie
Monika Kuchwistka
Monika Sławiak - Kuchmistrz
Kierownik Nadzoru Sanitarnego

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania