



Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu

z dnia 06.09.2022 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Zielona Wieś, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Zielona Wieś, Wydawy, Łąka, Czarny Las (nr 1-10B)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu informuje, że przeprowadzone badania kontrolne wykazały, że jakość wody z wodociągu publicznego Zielona Wieś odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie mętności, manganu i żelaza.

Stwierdzone przekroczenia nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować zmianę smaku i zapachu, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).

Aktualnie trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości wody, zgodnej z obowiązującymi wymaganiami.

Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Rawiczu

mgr inż. Piotr Stelmach