

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres kwiecień - czerwiec 2023r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 537), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach:

1. nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - nr HKL 03603.2023 z dnia 31.05.2023r.,
 - nr HKL 03604.2023 z dnia 01.06.2023r.,
2. kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - nr HKL 02764.2023 z dnia 9.05.2023r.,
 - nr HKL 02765.2023 z dnia 11.05.2023r.,
 - nr HKL 02771.2023 z dnia 11.05.2023r.,
 - nr BP/SP1938/P/2023 z dnia 15.05.2023r.,
 - nr HKL 03669/2023 z dnia 05.06.2023r.,
 - nr HKL 02770.2023 z dnia 26.05.2023r.,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Bieganów.**

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 08.05.2023r. (miejsce pobrania próbki – Stacja uzdatniania wody Bieganów), zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL 02771/2023 z dnia 11.05.2023r. stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego: liczba bakterii grupy coli. Tego samego dnia w ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbkę wody w punkcie: MONAR, Budy Zosine 109, która nie wykazała przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił również wynik badania wody pobranej w dniu 30.05.2023r. z punktu: Stacja uzdatniania wody Bieganów – sprawozdanie nr HKL 03669/2023 z dnia 05.06.2023r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczenia ww. parametru mikrobiologicznego. Pozostałe próbki wody nie wykazywały przekroczeń żadnych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Bieganów w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
Halina Sankowska

WYŚLANO 18. LIP. 2023



Załączniki:

1. Sprawozdanie nr HKL 03603.2023 z dnia 31.05.2023r.,
2. Sprawozdanie nr HKL 03604.2023 z dnia 01.06.2023r.,
3. Sprawozdanie nr HKL 02764.2023 z dnia 9.05.2023r.,
4. Sprawozdanie nr HKL 02765.2023 z dnia 11.05.2023r.,
5. Sprawozdanie nr HKL 02771.2023 z dnia 11.05.2023r.,
6. Sprawozdanie nr BP/SP1938/P/2023 z dnia 15.05.2023r.,
7. Sprawozdanie nr HKL 03669/2023 z dnia 05.06.2023r.,
8. Sprawozdanie nr HKL 02770.2023 z dnia 26.05.2023r.

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Jaktorów
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
2. a/a HKN