

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE**

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967  
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl  
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl  
www.gov.pl/web/psse-konin  
/PSSE-Konin/skrytka

ul. Stanisława Staszica 16  
62-500 Konin  
NIP 6651743952  
REGON 000778188-00024  
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.833.2023

Konin, dnia 19 września 2023 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 21  
62-540 Kleczew**

**OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY  
w wodociągu publicznym Kleczew I, ul. Poznańska**

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr: W-690-S/2023 z dnia 11.07.2023 r., W-874-S/2023 z dnia 31.08.2023 r., W-1051-1054/2023 z dnia 15.09.2023 r., wykonane przez OL PSSE w Koninie

**stwierdza**

że woda pobrana w ramach kontroli wewnętrznej w dniach: 07.07.2023 r., 29.08.2023 r., oraz w ramach kontroli urzędowej w dniu 11.09.2023 r. z sieci wodociągu publicznego Kleczew I, ul. Poznańska

- spełnia w badanym zakresie wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- nie wystąpiły okoliczności, które zobowiązywałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych.

.....  
Podpis PPIS w Koninie

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Kleczew  
ePUAP: /i86bp43wch/SkrytkaESP
3. a/a.