

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres lipiec – grudzień 2021r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 2028), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:

- nr R/03569/03004/2021/A z dnia 10.07.2021r.
- nr 391928/21/WAW z dnia 27.07.2021r.
- nr R/03536/03061/2021/A z dnia 9.07.2021r.
- nr R/04944/04051/2021/A z dnia 14.09.2021r.
- nr R/06370/05217/2021/A z dnia 17.11.2021r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu lokalnego Szpital Zachodni.**

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 07.07.2021r. na Stacji Uzdatniania Wody, zgodnie ze sprawozdaniem nr R/03569/03004/2021/A sporządzonym w dniu 10.07.2021r., stwierdzono przekroczenie parametru chemicznego i fizycznego: mangan i barwa. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 9.07.2021r. z ww. punktu – sprawozdanie nr R/03536/03061/2021/A z dnia 9.07.2021r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczenia kwestionowanego parametrów chemicznego.

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 6.09.2021r. w bloku kuchnia-pralnia, zgodnie ze sprawozdaniem nr R/04944/04051/2021/A sporządzonym w dniu 14.09.2021r., stwierdzono przekroczenie parametru fizycznego: barwa.

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 9.11.2021r. w centralnej sterylizatorni, zgodnie ze sprawozdaniem nr R/06370/05217/2021/A sporządzonym w dniu 17.11.2021r., stwierdzono przekroczenie parametru fizycznego: barwa.

Nieznaczne przekroczenie parametru wskaźnikowego (barwa) nie wpłynęło na jakość wody, w związku z czym orzeczono jak w sentencji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z kontrolą wewnętrzną, stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu lokalnego Szpital Zachodni w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
mgr Halina Szykowska

WYSŁANO 13. STY. 2022

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr R/03569/03004/2021/A z dnia 10.07.2021r.
2. Sprawozdanie nr 391928/21/WAW z dnia 27.07.2021r.
3. Sprawozdanie nr R/03536/03061/2021/A z dnia 9.07.2021r.
4. Sprawozdanie nr R/04944/04051/2021/A z dnia 14.09.2021r.
5. Sprawozdanie nr R/06370/05217/2021/A z dnia 17.11.2021r.

Otrzymuje:

1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
ul. Daleka 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki
2. Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Maz.
ul. Kościuszki 12A
05-825 Grodzisk Maz.
3. a/a HKN