



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE**

Kościerzyna, dnia 20.09.2024r.

SHK.9022.1.410.2024.AR

**Komunalny Zakład Budżetowy
w Starej Kiszewie
ul. 6 Marca 2B
83-430 Stara Kiszewa**

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
NR 245/HK/2024**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2024, poz. 416) oraz §21 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu **zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Starych Polaszkach, zaopatrującego miejscowości Stare Polaszki oraz Nowe Polaszki**

- sprawozdanie z badań nr 400N/2024/LBŚ z dnia 20.09.2024 r., próba wody pobrana w dniu 17.09.2024 r. z kurka czerpalnego przy umywalce węzła sanitarnego, Przedszkole Samorządowe, 83-433 Nowe Polaszki 65
 - sprawozdanie z badań nr 401N/2024/LBŚ z dnia 20.09.2024 r., próba wody pobrana w dniu 17.09.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego z kurka czerpalnego przy zlewie na zmywaku, Publiczna Szkoła Podstawowa, 83-433 Stare Polaszki 33
 - sprawozdanie z badań nr 403N/2024/LBŚ z dnia 20.04.2024 r., próba wody pobrana w dniu 17.09.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego z kurka czerpalnego w stacji uzdatniania – wpds, Stacja Uzdatniania, 83-433 Stare Polaszki, dz. Nr 612
- dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. **warunkową przydatność** wody do spożycia przez ludzi z wodociągu **zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Starych Polaszkach zaopatrującego miejscowości Stare Polaszki oraz Nowe Polaszki.**
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:
na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Ludwikowie zaopatrującego miejscowość Ludwikowo wystąpiły bakterie grupy coli w wodzie w próbach wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego:

1. sprawozdanie z badań nr 400N/2024/LBŚ z dnia 20.09.2024 r., próba wody pobrana w dniu 17.09.2024 r. z kurka czerpalnego przy umywalce węzła sanitarnego, Przedszkole Samorządowe, 83-433 Nowe Polaszki 65

– bakterie grupy coli 3 jtk/100ml,

2. sprawozdanie z badań nr 401N/2024/LBŚ z dnia 20.09.2024 r., próba wody pobrana w dniu 17.09.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego z kurka czerpalnego przy zlewie na zmywaku, Publiczna Szkoła Podstawowa, 83-433 Stare Polaszki 33

– bakterie grupy coli 4 jtk/100ml,

3. sprawozdanie z badań nr 403N/2024/LBŚ z dnia 20.04.2024 r., próba wody pobrana w dniu 17.09.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego z kurka czerpalnego w stacji uzdatniania – wpds, Stacja Uzdatniania, 83-433 Stare Polaszki, dz. Nr 612

– bakterie grupy coli 7 jtk/100ml,

Badania, w których stwierdzono naruszenie wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) ujęto w ww. sprawozdaniach.

Z uwagi na fakt, iż w badanych próbkach stwierdzono <10 jtk/100ml bakterii grupy coli, nie potwierdziła się ponadnormatywna ogólna liczba mikroorganizmów w 22° C po 72h/1ml oraz wykluczono obecność bakterii Escherichia coli i Enterokoków, uznano stwierdzoną niezgodność za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia przy jednoczesnym podjęciu działań naprawczych.

W związku z wystąpieniem obecności bakterii grupy coli w wodzie na ww. wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w dniu 20.09.2024 r. wydał decyzję administracyjną nr SHK.9022.1.410.2024.AR nakazującą Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Starej Kiszewie, ul. 6 Marca 2B, 83-430 Stara Kiszewa podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Starych Polaszkach zaopatrującego w wodę miejscowości Stare Polaszki, Nowe Polaszki pod względem mikrobiologicznym do wartości wymaganych w załączniku nr 1 A tabela 1 i 1 C tabela 1 określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) do dnia 30.09.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał ocenę o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi po uprzednim jej przegotowaniu z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Starych Polaszkach celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał w dniu 20.09.2024 r. Komunikat nr 3/2024 o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Starych Polaszkach.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kościerzynie

Grażyna Greinke

Otrzymują:

1. Komunalny Zakład Budżetowy w Starej Kiszewie, ul. 6 Marca 2B, 83-430 Stara Kiszewa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Stara Kiszewa - ePUAP
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie - ePUAP
3. aa