

Komunikat Nr 1/2023

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy
o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z sieci wodociągu
publicznego Górzno - w Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno
do odwołania**

W dniu 22.09.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy otrzymał sprawozdanie z badania nr 425/N/HK/2023 próbki wody pobranej z sieci wodociągu publicznego Górzno - w Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno, w którym stwierdzono obecność bakterii grupy coli, enterokoków kałowych i ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22 °C po 72 h w 1 ml wody.

Ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane obecnością bakterii grupy coli, enterokoków kałowych oraz ponadnormatywną ogólną liczbą mikroorganizmów w 22° C po 72 godz. w 1 ml wody stwierdzono brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy informuje:


1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. spłukiwania WC.

Zakład Usług Komunalnych w Górznie przy ul. Św. Floriana 12 zapewni placówce zastępcze źródło wody do spożycia.

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy w dniu 26.09.2023 r. dokonają poboru kolejnych próbek wody w celu ustalenia i wyeliminowania źródła zanieczyszczenia wody.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Górzno <https://www.gorzno.pl/>.

Link do strony BIP Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy:
<https://www.gov.pl/web/psse-brodnica>

Nr telefonu do kontaktu: (056) 69 74 974 czynny w godzinach urzędowania.