



KOMUNIKAT z dnia 23 listopada 2022 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu

**w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu lokalnego Zimnodół 96A,**

**zaopatrującego w wodę zakład rozbioru mięsa drobiowego „Szumera Rozbiór”
i obiekt restauracyjno-noclegowy „Dworek przy Lesie” w Zimnodole nr 96A**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu, na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej do badania z wodociągu lokalnego Zimnodół 96A informuje, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) pod względem mikrobiologicznym z uwagi na obecność bakterii grupy coli.

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

woda w stanie surowym nie może być:

- spożywana ani używana do przygotowywania posiłków,
- używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych,
- używana do kąpieli, mycia zębów,

woda w stanie surowym może być:

- wykorzystywana do urządzeń sanitarnych,
- wykorzystywana do celów porządkowych.

Odbiorcom zaopatrywanym w wodę z wodociągu lokalnego Zimnodół 96A, woda przydatna do spożycia będzie dostarczana przez SZUMERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Zimnodół 96A, 32-300 Olkusz. Zalecenia obowiązują do czasu wydania przez PPIS w Olkuszu kolejnego komunikatu.

Zarządca wodociągu - SZUMERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Zimnodół 96A, 32-300 Olkusz rozpoczął działania naprawcze, mające na celu przywrócenie jakości wody do obowiązujących wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OLKUSZU
Agata Knapik
lek. med. Agata Knapik