



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W SIEMIATYCZACH**

17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35
tel. sekr. (85) 656-04-36, fax. (85) 656-04-36, e-mail: psse.siemiatycze@sanepid.gov.pl

Siemiatycze, 28.12.2023r.

HK.045.33.2023

**Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Oerlemans Foods Siemiatycze Sp. z o.o. za 2023r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zm.) art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537 ze zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po analizie przekazywanych przez podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia, działający na rynku spożywczym wykorzystujący wodę, sprawozdań z wyników badań laboratoryjnych wody, realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu prowadzonego w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

Stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu Oerlemans Foods Siemiatycze Sp. z o.o.

Uzasadnienie

Monitoring jakości wody realizowany był zgodnie z ustalonym na 2023r. harmonogramem poboru próbek wody. System monitoringu obejmował zarówno badania próbek wody, w celu weryfikacji jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (monitoring parametrów grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametrów grupy B), w stałych punktach czerpalnych, będących punktami monitoringowymi dla jakości wody. Częstotliwość i zakres badań prowadzony był zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

W ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody zbadano 1 próbkę wody w zakresie parametrów grupy A, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej łącznie zbadano 5 próbek- 4 w zakresie parametrów grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B.

W jednej próbce wody stwierdzono przekroczenie wartości mętności na poziomie 2,2 +/-0,4 NTU przy dopuszczalnej wartości do 1 NTU. Zarządca wodociągu podjął czynności naprawcze i zlecił badanie wody w zakresie przekroczonych parametrów. W kolejnej pobranej do badań próbce wody wartość w/w parametrów odpowiadały wymogom rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Należy tu nadmienić, że podwyższona wartość parametryczna mętności w wodzie stanowi wartościowy wskaźnik oceny jakości wody na różnych etapach jej uzdatniania i dystrybucji, przydatny zwłaszcza jako wskaźnik skuteczności procesów oczyszczania. W szczególności wysokie lub zmienne jej wartości mogą wskazywać na pogorszenie jakości wody ujmowanej lub sygnalizować nieprawidłowości w procesie uzdatniania wody albo w stanie technicznym systemu dystrybucji. Przekroczenie zalecanej wartości parametru mętność nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, a wartość przekroczenia pozwala na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratorium zewnętrzne Laboratorium Badawcze HAMILTON POLAND Sp. z o.o., o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Sprawozdania z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej były przekazywane do analizy Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Siemiatyczach.

Ocenę jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach wydał celem poinformowania konsumentów.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze
2. Oerlemans Foods Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 31, 17-300 Siemiatycze
3. a/a