

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
za okres kwiecień – grudzień 2020r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1437), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
  - nr HKL.9052.1.03038.2020 z dnia 9.07.2020r.
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
  - nr R/02660/02413/2020/A z dnia 26.06.2020r.
  - nr R/02900/02654/2020/NA z dnia 13.07.2020r.
  - nr 93/08/2020/F/7 z dnia 19.08.2020r.
  - nr R/03581/02975/2020/A z dnia 19.08.2020r.
  - nr R/03828/03387/2020/A z dnia 04.09.2020r.
  - nr R/04137/03677/2020/A z dnia 21.09.2020r.
  - nr R/04295/03854/2020/NA z dnia 30.09.2020r.
  - nr R/05056/04462/2020/A z dnia 12.11.2020r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Dąbrówka.**

**Uzasadnienie**

W próbkę wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 6.07.2020r. w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Kłudzienku, zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL.9052.1.03038.2020 sporządzonym w dniu 9.07.2020r, stwierdzono nieakceptowalny zapach. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wyniki badań wody pobranej w dniu 13.07.2020r. – sprawozdanie nr R/02900/02654/2020/NA z dnia 13.07.2020r., zgodnie z którym, zapach był akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych.

W próbkę wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 1.09.2020r. w Szkole Podstawowej w Izdebnie Kościelnym, zgodnie ze sprawozdaniem nr R/03828/03387/2020/A sporządzonym w dniu 4.09.2020r, stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego i fizycznego: ogólna liczba mikroorganizmów i nieakceptowalny zapach. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu

przedstawił wyniki badań wody pobranej w dniu 18.09.2020r. – sprawozdanie nr R/04137/03677/2020/A z dnia 21.09.2020r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczenia żadnych parametrów. Pozostałe próbki wody nie wykazywały przekroczeń żadnych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Dąbrówka w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny  
w Grodzisku Mazowieckim  
mgr Halina Sankowska

WYSEKANO 17 STY 2021

**Załączniki:**

1. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.03038.2020 z dnia 9.07.2020r.
2. Sprawozdanie nr R/02660/02413/2020/A z dnia 26.06.2020r.
3. Sprawozdanie nr R/02900/02654/2020/NA z dnia 13.07.2020r.
4. Sprawozdanie nr 93/08/2020/F/7 z dnia 19.08.2020r.
5. Sprawozdanie nr R/03581/02975/2020/A z dnia 19.08.2020r.
6. Sprawozdanie nr R/03828/03387/2020/A z dnia 04.09.2020r.
7. Sprawozdanie nr R/04137/03677/2020/A z dnia 21.09.2020r.
8. Sprawozdanie nr R/04295/03854/2020/NA z dnia 30.09.2020r.
9. Sprawozdanie nr R/05056/04462/2020/A z dnia 12.11.2020r.

**Otrzymuje:**

1. Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki  
ul. Kościuszki 32a  
05-825 Grodzisk Mazowiecki
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  
ul. Cegielniana 4  
05-825 Grodzisk Mazowiecki
3. a/a HKN