



Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krotoszynie z dnia 22 sierpnia 2024 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Koźmin Wielkopolski zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Koźmin Wielkopolski, Gałazki, Staniew, Wrotków, Skalów, Mokronos, Serafinów, Gościejew, Józefów, Lipowiec, Tatary, Czarny Sad, Biały Dwór, Borzęciczki, Pogorzalki Wielkie, Wyrebin, Dębówiec, Góreczki, Obra Stara, Obra Nowa, Szymanów, Orla, Cegielnia.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie informuje, iż jakość wody z wodociągu publicznego Koźmin Wielkopolski nie spełnia wymagań obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294, z późn. zm.) z uwagi na obecność bakterii grupy coli oraz przekroczenie związków glinu.

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych, np. mycia podłóg i splukiwania toalety.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie. Woda może być używana do celów sanitarnych.

Jednocześnie wyjaśnia, że stwierdzone przekroczenia związków glinu mogą obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować zmianę barwy, smaku).



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
dr n. farm. Dominik Wawrzyńczak