

# Wykaz wymaganych dokumentów odbiorowych – KP PSP w Złotowie

## **Uaktualnienie dokumentacji stanowiącej załączniki do zgłoszenia:**

1. Decyzja/decyzje pozwolenia na budowę (w tym wszystkie decyzje zamienne).
2. Oświadczenie kierownika budowy (według wzorów PINB tj. 2A lub 2B) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.

## **Dokumenty konieczne do sporządzenia protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych:**

3. Projekt/ projekty budowlane stanowiące załączniki do pozwolenia na budowę.
4. Opis wprowadzonych zmian nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę wykonany przez projektanta lub kierownika budowy.
5. Kopie rysunków wchodzące w skład projektu budowlanego wprowadzonymi zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę zatwierdzone przez projektanta.
6. Projekt wykonawczy (architektoniczny, zagospodarowania terenu) – jeśli w trakcie procesu inwestycyjnego zostały wprowadzone zmiany dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej
7. Dziennik budowy (ze wszystkimi wpisami).
8. Dokument potwierdzający wymagane parametry zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów (m. in. protokół informujący o wydajności i ciśnieniu hydrantu zewnętrznego).
9. Indywidualna dokumentacja techniczna dot. jednostkowych rozwiązań opracowana zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
10. Dokumentacja techniczna i oświadczenia kierownika/wykonawców o zastosowaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych elementów konstrukcyjnych budynku (np. konstrukcji stalowej, drewnianej).
11. Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów budowlanych związanych z bezpieczeństwem pożarowym np. drzwi przeciwpożarowe (aprobata techniczna, certyfikat zgodności).
12. Oświadczenie wykonawcy lub kierownika budowy dotyczące ilości, rodzaju oraz umiejscowienia biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych np. dylatacje, drzwi przeciwpożarowe, przejścia i przepusty instalacyjne.
13. Dokumentacja urządzeń przeciwpożarowych, m. in:
  - przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
  - awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
  - instalacji hydrantów wewnętrznych,
  - instalacji oddymiania,
  - systemu sygnalizacji pożarowej,
  - itp.

Dla każdego z zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych należy wskazać dokumentację z podpunktów 13.1 - 13.5:

- 13.1. Projekt urządzenia przeciwpożarowego stanowiący załącznik do decyzji pozwolenia na budowę.
- 13.2. Projekt wykonawczy/powykonawczy urządzenia przeciwpożarowego.
- 13.3. Oświadczenie kierownika robót dot. wykonania instalacji/urządzenia przeciwpożarowego zgodnie z założeniami projektowymi.
- 13.4. Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania urządzenia przeciwpożarowego.
- 13.5. Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów urządzenia przeciwpożarowego. tj. świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB dla całej instalacji lub każdego z elementów urządzenia przeciwpożarowego.

14. Dokumentacja z zakresu instalacji użytkowych:
- 14.1. Projekt budowlany instalacji
  - 14.2. Oświadczenie kierownika robót dotyczące wykonania instalacji zgodnie z projektem budowlanym.
  - 14.3. Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania urządzenia przeciwpożarowego.
  - 14.4. Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów instalacyjnych związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, tj. świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB.

Powyższą dokumentację należy przedłożyć dla każdej instalacji, m. in dla:

- instalacji elektrycznej,
  - odgromowej,
  - kominowej
  - gazowej.
15. Postanowienie/postanowienia wyrażające zgodę na odstępstwo od przepisów z wyłączeniem postanowień KW (jeśli było wymagane).
  16. Postanowienie/postanowienia, opinie komendanta wojewódzkiego PSP dot. rozwiązań zamiennych, zastępczych (jeśli było wymagane).
  17. Pismo dot. nadania numeru porządkowego (jeśli został nadany).
  18. Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru (jeśli został opracowany).
  19. Protokół współdziałania urządzeń przeciwpożarowych w ramach scenariusza rozwoju zdarzeń.
  20. Projekt lub dokumentację branżową na podstawie których, wykonano w obiekcie dźwig dla ekip ratowniczych (jeśli wymagany).
  21. Opracowane dla obiektu obliczenia numeryczne CFD (symulacje komputerowe) dotyczące bezpieczeństwa pożarowego (jeśli zostały opracowane).
  22. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowej – (jeśli zastosowano w obiekcie).
  23. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – (jeśli została opracowana).

**Należy przedstawiać do wglądu w KP PSP w Złotowie oryginalną dokumentację, która po analizie i sporządzeniu protokołu zostanie zwrócona kontrolowanemu.**

**Nieudostępnienie wymaganej dokumentacji w terminie wskazanym przez funkcjonariuszy KP PSP w Złotowie jest podstawą do wniesienia sprzeciwu w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu**