



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy: NHS.5211.5.4.11.2024
L. dz. 8423

Włocławek, dnia 17.12.2024 r.
Egz. nr 2

RUN – Chłodnia
we Włocławku Sp. z o.o.
ul. Wysoka 14
87-800 Włocławek

OCENA OKRESOWA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu zakładowego w RUN – Chłodni we Włocławku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 pkt. 10, § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 ust. 1 pkt 1 - 3, ust. 2, 3 i 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z wodociągu zakładowego w RUN – Chłodni przy ul. Wysokiej 14 we Włocławku, w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem i po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządzającego wodociągiem w niżej wymienionych miejscach:

Lp	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	79080/24/GDY	08.02.2024	Hala nr 1 – kran punkt nr 5
2.	143289/24/GDY	07.03.2024	Hala nr 2 – kran punkt nr 4
3.	276506/24/GDY/Z1	09.05.2024	Hala nr 1 – kran punkt nr 3
4.	276508/24/GDY/Z1	09.05.2024	Hala nr 2 – kran punkt nr 7
5.	304433/24/GDY	20.05.2024	Hala owocowa – kran punkt nr 1
6.	342953/24/GDY/Z1	06.06.2024	SUW RUN-Chłodnia – kran wody uzdatnionej
7.	342954/24/GDY	06.06.2024	Hala owocowa – kran punkt nr 1
8.	511097/24/GDY	20.08.2024	Hala owocowa – kran punkt nr 15
9.	620696/24/GDY	03.10.2024	Hala nr 1 – kran punkt nr 7
10.	700732/24/GDY/Z1	07.11.2024	Hala nr 2 – kran punkt nr 1
11.	700806/24/GDY	07.11.2024	SUW RUN-Chłodnia – kran wody uzdatnionej

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zakładowego w RUN – Chłodni przy ul. Wysokiej 14, 87-800 Włocławek.

UZASADNIENIE

W dniach 08.02.2024 r., 07.03.2024 r., 09.05.2024 r., 20.05.2024 r., 06.06.2024 r., 20.08.2024 r., 03.10.2024 r. i 07.11.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem pobrano do badań laboratoryjnych 11 próbek wody z wodociągu zakładowego w RUN – Chłodni przy ul. Wysokiej 14 we Włocławku.

Próbki wody pobrano w punktach zgodności zlokalizowanych na Stacji Uzdatniania Wody w RUN - Chłodni, w hali owocowej oraz w halach nr 1 i 2.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: smak, zapach, barwę, mętność, przewodność elektryczną właściwą, odczyn pH, amonowy jon, twardość ogólną, akryloamid, antymon, arsen, bor, chrom ogólny, glin, kadm, magnez, mangan, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, sól, żelazo, azotany, azotyny, fluorki, siarczany, chlorki, epichlorohydrynę, utlenialność, cyjanki wolne i związane, 1,2-dichloroetan, benzen, bromodichlorometan, chlorek winylu, chloroform, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, chlor wolny, benzo(a)piren, Σ WWA, pestycydy, Σ pestycydów, bromiany.

W próbce wody pobranej w dniu 20.05.2024 r. z wodociągu zakładowego w RUN – Chłodni w punkcie zgodności zlokalizowanym w hali owocowej stwierdzono incydentalne przekroczenie dopuszczalnej wartości mętności na poziomie 2,47 NTU, przy wartości parametrycznej nieprzekraczającej 1,0 NTU. Podwyższona wartość ww. parametru była spowodowana nieuruchomieniem hali owocowej od momentu zakończenia przerobu sezonowego w 2023 r.

Przeprowadzone działania naprawcze zarządzającego wodociągiem doprowadziły wodę do jakości zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zakładowego w RUN – Chłodni przy ul. Wysokiej 14 we Włocławku spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zakładowego w RUN – Chłodni przy ul. Wysokiej 14, 87-800 Włocławek.

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. adresat – pocztą elektroniczną na adres: wmajewski@runchlodnia.com.pl
2. Prezydent Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek – ePUAP
3. NHŻ wm. – egz. nr 1
4. a/a – egz. nr 2

LN