



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WĄBRZEŹNIE**

87-200 WĄBRZEŹNO UL. 1 MAJA 46

tel./fax (56) 688-17-55; (56) 688-17-90; e-mail: psse.wabrzezno@pis.gov.pl;
<https://www.gov.pl/web/psse-wabrzezno>

Wąbrzeźno, dnia 23.04.2021r.

KOMUNIKAT Nr 1/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie informuje, że w dniu 23.04.2021 r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą **warunkową przydatność wody** do spożycia pochodzącą z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie.

Woda nadaje się do picia, przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, mycia rąk i innych części ciała, do kąpieli, jedynie po przegotowaniu.

Woda z przedmiotowego wodociągu bez przegotowania może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych, tj.: spłukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń w domostwach, podlewanie kwiatów, pranie ubrań, mycie naczyń w zmywarkach itp.

W dniu 20.04.2021r. pobrano 3 próbki wody do badań laboratoryjnych z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie. Badania wykazały, że w 1 próbce wody pobranej z sieci wodociągowej, jakość wody nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) pod względem mikrobiologicznym z uwagi na stwierdzoną obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk. w 100ml - przy wartości dopuszczalnej 0j.t.k. w 100 ml. W pobranych próbach nie stwierdzono obecności bakterii: Escherichia coli oraz Enterokoków.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie nakazał podjęcie działań naprawczych przez właściciela wodociągu w terminie natychmiastowym.

W chwili obecnej przystąpiono do czynności naprawczych.

W przypadku zmiany sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor w Wąbrzeźnie wyda stosowny komunikat.

Podpisał:

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie
Małgorzata Szreter