

HKN.600.5.2021.AŚ. 177

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres kwiecień – grudzień 2020r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1437), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - nr 04580/2020 z dnia 20.10.2020r.
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - nr R/02541/02253/2020/A z dnia 18.06.2020r.
 - nr R/03054/02665/2020/A z dnia 17.07.2020r.
 - nr R/03218/02925/2020/A z dnia 31.07.2020r.
 - nr R/03939/03522/2020/A z dnia 10.09.2020r.
 - nr R/03951/03521/2020/A z dnia 11.09.2020r.
 - nr R/03982/03384/2020/A z dnia 14.09.2020r.
 - nr 1432/09/2020/F/1 z dnia 14.09.2020r.
 - nr R/05467/04869/2020/A z dnia 10.12.2020r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Stanisławów**

Uzasadnienie

W próbkę wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 14.07.2020r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Stanisławowie zgodnie ze sprawozdaniem nr R/03054/02665/2020/A sporządzonym w dniu 17.07.2020r., stwierdzono przekroczenie parametru fizycznego – barwa. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wynik badań wody pobranej w dniu 10.09.2020r. – sprawozdanie nr R/03939/03522/2020/A z dnia 10.09.2020r., zgodnie z którym, stwierdzono minimalne przekroczenie kwestionowanego parametru oraz mętności. Wartości pozostałych badanych parametrów odpowiadały wymogom ww. rozporządzenia. Na podstawie ww. sprawozdań z badań, stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie jest wolna wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 1.09.2020r. z Zespołu Szkół w Baranowie zgodnie ze sprawozdaniem nr R/03982/03384/2020/A sporządzonym w dniu 14.09.2020r., stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego – liczba bakterii grupy coli. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wynik badań wody pobranej w dniu 10.09.2020r. – sprawozdanie nr R/03951/03521/2020/A z dnia 11.09.2020r, zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczeń zbadanych parametrów mikrobiologicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Stanisławów w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
mgr Halina Sankowska

WYSŁANO 07. STY 2021
GH

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr 04580/2020 z dnia 20.10.2020r.
2. Sprawozdanie nr R/02541/02253/2020/A z dnia 18.06.2020r.
3. Sprawozdanie nr R/03054/02665/2020/A z dnia 17.07.2020r.
4. Sprawozdanie nr R/03218/02925/2020/A z dnia 31.07.2020r.
5. Sprawozdanie nr R/03939/03522/2020/A z dnia 10.09.2020r.
6. Sprawozdanie nr R/03951/03521/2020/A z dnia 11.09.2020r.
7. Sprawozdanie nr R/03982/03384/2020/A z dnia 14.09.2020r.
8. Sprawozdanie nr 1432/09/2020/F/1 z dnia 14.09.2020r.
9. Sprawozdanie nr R/05467/04869/2020/A z dnia 10.12.2020r.

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Baranów
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów
2. a/a HKN