



- UWAGI:
1. Instalacje freonową wykonać z rur miedzianych do chłodnictwa
 2. Zabudowę dostosować do warunków panujących na budowie i warunków wykonanej instalacji
 3. Przed wykonaniem zabudowy wykonać próbę szczelności instalacji
 4. Wszelkie istniejące elementy wchodzące w obrys zabudowy przenieść poza jej przestrzeń.
 5. Wymiary zweryfikować na budowie
 6. Wszystkie podane nazwy urządzeń i materiałów podano jako wytyczne parametrów i jakości wykonania

Jednostka zewnętrzna **SZ-1**
zasilanie jednofazowe, 230V 50 Hz
Wydajność chłodnicza 2,5 kW
Wydajność grzewcza 2,5 kW
Pobór mocy chłodz. maks. 1,4 kW
Masa netto 29,5 kg
Wymiary 782x320x540
Czynnik chłodniczy R32

Jednostka wewnętrzna **S-1**
zasilanie jednofazowe, 230V 50 Hz
Wydajność chłodnicza nom. 8,0 kW
Wydajność chłodnicza min. 2,5 kW
Wydajność grzewcza nom. 9,5 kW
Wydajność grzewcza min. 2,5 kW
Pobór mocy chłodz. 2,30 kW
Pobór mocy grzani. 2,65 kW
Masa netto 69 kg
Wymiary 1001x427x790
Czynnik chłodniczy R32

Jednostka wewnętrzna **W-1**
zasilanie jednofazowe, 230V 50 Hz
Wydajność chłodnicza min. 2,5 kW
Wydajność grzewcza min. 2,5 kW
Masa netto 9,0 kg
Wymiary 275x790x200
Czynnik chłodniczy R32

Jednostka wewnętrzna **W-2**
zasilanie jednofazowe, 230V 50 Hz
Wydajność chłodnicza min. 3,2 kW
Wydajność grzewcza min. 3,2 kW
Masa netto 9,0 kg
Wymiary 275x790x200
Czynnik chłodniczy R32



Spis oznaczeń:

- Qch=2,5kW**
- Zapotrzebowanie na moc chłodniczą
 - Instalacja freonowa
 - Instalacja freonowa serwerowni
 - Instalacja odprowadzenia kondensatu
 - Korytko instalacyjne
 - Jednostka wewnętrzna
 - Jednostka zewnętrzna

OBIEKT		INWESTOR	
Sąd Rejonowy w LEŻAJSKU Dz. nr 42/16 37-300 Leżajsk, ul. A. Mickiewicza 47		PROKURATURA OKRĘGOWA W RZESZOWIE 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 45d	
ETAP:	DATA	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. MIKOŁAJ JAROSZ	12.2019	POK/001/POOS/18
SPRAWDZIŁ	mgr inż. MICHAŁ DARECKI	12.2019	POK/0152/POOS/16
OPRACOWAŁ	mgr inż. LUKASZ PICZAK	12.2019	
NAZWA	RZUT PARTERU		
RYŚUNKU	INSTALACJI KLIMATYZACJI		
	IL.	ARK.	
	SKALA	1:100	FORMAT
NR RYSUNKU:	K01	NR PROJEKTU:	

RZUT PARTERU