



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KRAŚNIKU

Kraśnik, dnia 24.08.2022r.

23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 36
tel/fax. (81) 884-36-73
psse.krasnik@sanepid.gov.pl,
<http://www.gov.pl/web/psse-krasnik>

Komunikat Nr 1
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Szastarka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku informuje, że badania próbek wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w dniu 18.08.2022r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Szastarka wykazały przekroczenie parametrów mikrobiologicznych.

W związku z powyższym w dniu 24.08.2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku wydał decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi na przedmiotowym wodociągu i nakazał administratorowi wodociągu niezwłocznie podjąć działania naprawcze celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku informuje, że woda w stanie obecnym nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców, kontaktu z jamą ustną oraz kąpieli. Wodę można używać wyłącznie do celów sanitarnych tj. do spłukiwania toalet.

Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowości: Szastarka Wieś, Szastarka Stacja, Brzozówka Kolonia i Brzozówka - ok. 1640 osób.

Po zmianie sytuacji w zakresie jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku wyda stosowny komunikat.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kraśniku


dr inż. Joanna Sarzyńska

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI