



Komunikat
z dnia 07.09.2022r.

W związku ze stwierdzeniem dnia 07.09.2022r. w badanej próbce wody pobranej na zlecenie zewnętrzne w Szkole Podstawowej w Nakomiadach bakterii - paciorkowców kałowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie informuje, że do czasu zakończenia badań próbek wody z wodociągu Nakomiady, **woda w Szkole Podstawowej w Nakomiadach jest nieprzydatna do spożycia przez ludzi z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne.**

Woda może być używana tylko do spłukiwania toalet i sprzątania.



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
Irmina Filipiek
Irmina Filipiek
mgr higieny i epidemiologii