

Komunikat z dnia 29.08.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie informuje, że w badaniach jakości wody przeprowadzonych w dniach 26-29.08.2024 r. z wodociągu publicznego Polków Sagały zaopatrującego miejscowości:

Gm. Grębków: Polków Sagały, Pobratymy, Suchodół, Grodzisk, Ziomaki, Polków Daćbogi, Oszczерze

stwierdzono obecność enterokoków w liczbie;

- 1 jtk/100 ml – punkt zgodności Suchodół 37, gm. Grębków

(dopuszczalna wartość – 0).

Woda nie nadaje się do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem MZ z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Węgrowie
Anna Tymoczko
Anna Tymoczko