



Kościerzyna, dnia 08.10.2024 r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE**

SHK.9022.1.469.2024.DD

**Zakład Komunalny
Gminy Kościerzyna
Stare Nadleśnictwo 5
83-400 Kościerzyna**

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
NR 289/HK/2024**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Wielkim Klinczu**, zaopatrującego w wodę miejscowości **Wielki Klincz, Niedamowo, Dębogóry, Wielki Podleś, Nowy Podleś, Mały Podleś**:

- sprawozdanie z badań nr 27251/ZL/24 z dnia 18.10.2024 r. próba wody pobrana dnia 14.10.2024 r. ze Szkoły Podstawowej, Niedamowo-zawór w toalecie po lewej stronie od wejścia, dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w **Wielkim Klinczu** zaopatrującego w wodę miejscowości: **Wielki Klincz, Niedamowo, Dębogóry, Wielki Podleś, Nowy Podleś, Mały Podleś**,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- jakość wody w analizowanych próbach w badanym zakresie odpowiada wymaganiam dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów oraz właściwego wójta gminy.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kościerzynie**

Grażyna Greinke

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Kościerzyna ePUAP
2. Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna, Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie ePUAP
2. aa