

Informacja
w sprawie procedury badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w obiektach
nowo uruchamianych oraz wykonywane w ramach obowiązującego w zakładzie systemu
HACCP.

Badanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi musi być wykonane w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub innym laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Lista laboratoriów dostępna jest na tablicy ogłoszeń w PSSE w Brzezinach oraz na stronie internetowej www.pis.lodz.pl/interesanci.htm

Próbka wody do badania powinna być pobrana przez pracownika laboratorium, bądź przeszkolonego próbkobiorcę z listy powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Badania powinny być wykonane w co najmniej następującym zakresie:

mikrobiologia

Escherichia Coli, bakterie grupy coli, enterokoki.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).