

Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Kilińskiego 1
05-400 Otwock

Otwock, 24.06.2022 r.

Dotyczy: wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na: „Dostawę i montaż lamp oświetleniowych na terenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku oraz demontaż i utylizację istniejącego oświetlenia”.

W związku z wpłynięciem pytania w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, udziela wyjaśnień treści opisu przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość montażu opraw LED o mocy 35W lub 50W o barwie naturalnej w zakresie od 4000 do 5700 lm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość montażu opraw LED o mocy 35W lub 50W o barwie naturalnej w zakresie od 4000 do 5700 lm.

Dyrektor
Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej
w Otwocku
dr n med. Agata Wolska