

Koszalin, 12-09-2023 r.

O/SZ.Z-11.2431.4.2023.4dw

**Dotyczy: numer postępowania O/SZ.Z-11.2431.4.2023.AG**

Nazwa postępowania:

*Dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych typu wallbox 22kW – 6 szt., słupków montażowych, remont i podłączenia stacji ładowania do przyłącza energetycznego z podziałem na 3 części*

- Część 1 Rejon Koszalin ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin
- Część 2 Rejon Szczecinek ul. Piłska 30, 78-400 Szczecinek
- Część 3 Rejon Wałcz, ul. Kołobrzaska 33, 78-600 Wałcz

Pytania:

1. Prosimy o sprecyzowanie, jakie stacje mają być dostarczone 1x22kW, czy 2x22kW? W opisie przedmiotu zamówienia widnieje zapis 2x22kW, a w zakresie prac objętych zamówieniem jest 1x22kW.

Odp: W przypadku zastosowania jednego słupka montażowego stacja musi posiadać moc 2x22kW ( po 22 kW na każde stanowisko). W przypadku zastosowania dwóch słupków montażowych każda stacja musi posiadać moc 22kW( po 22 kW na każde stanowisko).

2. Czy wraz ze stacjami przewidziany jest montaż rozdzielnic zasilających stację EV ? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie miejsc usytuowania/lokalizacji tych rozdzielnic. W opisie przedmiotu zamówienia widnieje zapis o w/w rozdzielnicach, a w zakresie prac objętych zamówieniem takiego zapisu już nie ma.

Odp: Zgodnie z opisem zamówienie obejmuje montaż kompletnej rozdzielnicy. Rozdzielnice powinny znajdować się przy stacji ładowania.

3. Czy stacje mają być wyposażone w system identyfikacji użytkownika np. czytnik RFID ??

Odp: Zamawiający **Wymaga** wyposażenia stacji ładowania pojazdów w np. czytnik RFID.

4. Czy konieczne jest zastosowanie kabla 5x35mm pomiędzy złączem ZKP, a rozdzielnicami, skoro i tak wykonać trzeba będzie uziemienie ?? Czy dopuszcza się w związku z powyższym zastosowanie kabla 4x35mm + Fe 30x4, a dopiero od rozdzielni do stacji kabla 5-żyłowego ??

Odp: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące stosowania kabla 5x35mm.

5. W opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 (część 2 oraz część 3) w pkt. VII Wymagania dotyczące stacji ładowania pojazdów jest zapis: "Stacje ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych spełniać muszą następujące wymagania:

- Bez stałego kabla",  
a następnie:  
"Dodatkowe wyposażenie do stacji:
- gniazdo stacji ładowania Typ 2 32A 22kW IP54
- kabel do ładowania samochodu min. 5 m 32A 22kW"

Jak, w związku z powyższym należy rozumieć ten zapis ?? Co ma być podstawowym, a co dodatkowym wyposażeniem stacji ??

Odp: Przez zapis „bez stałego kabla” należy rozumieć, że stacja ładowania musi posiadać możliwość łatwego i szybkiego montażu i demontażu kabla poprzez wykorzystanie gniazda stacji ładowania Typ 2 32A 22kW IP54. Nie przewiduje się zarazem stałego kabla. Zapis dodatkowe wyposażenie należy rozumieć jako obligatoryjne wyposażenie.

6. W nawiązaniu do przesłanych odpowiedzi nr O/SZ.Z-11.2431.4.2023.3dw, pkt. 2 Wykonanie remontu ZKP; W związku z udzieloną odpowiedzią, że zakres prac nie obejmuje wykonania remontu ZKP, prosimy o zmianę w załączniku, formularzu cenowym zapisu dotyczącego remontu w poszczególnych lokalizacjach.

Odp: Dotychczasowa pozycja formularza cenowego „Remont i dostosowanie przyłącza energetycznego do montażu stacji ładowania pojazdów” uzyskuje nowe brzmienie „Montaż rozdzielnic i podłączenie do ZKP”

Załączono skorygowany formularz cenowy „Formularz\_cenowy\_-\_zał\_nr\_3\_zamienny”

7. Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 20.09.2023 r.

Odp: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy termin złożenia oferty.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy , o którym mowa w **§5 ust.2, do 7 dni roboczych?**
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od uprawnień z tytułu rękojmi, a tym samym wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu **§ 5 ust.7 wzoru umowy.**
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści umowy zapisu ograniczającego łączną wysokość kar umownych, które mogą być naliczone Wykonawcy do 20% wynagrodzenia brutto?
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia **§ 6 ust.2 poprzez dodanie na końcu zastrzeżenia o treści: "z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność**

odszkodowawcza Wykonawcy nie obejmuje szkód z tytułu jakiegokolwiek utraty zysku, straty produkcyjnej lub straty w korzystaniu, utraty umów, jakichkolwiek strat następczych lub pośrednich, w tym utraconych korzyści. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, ze wszystkich tytułów w tym wynikających z Umowy, ograniczona jest do 20% wynagrodzenia brutto. Ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem i bez względu na to, czy roszczenie oparte jest na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy, niedotrzymaniu gwarancji, niedbalstwie, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, delikcie cywilno-prawnym."

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od dokonywania potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy, a wszelkie ewentualne kary i obciążenia będą naliczane poprzez wystawienie noty obciążeniowej Wykonawcy z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni?

**Odpowiedz do pytań 8-12 :** Zamawiający podtrzymuje wszystkie zapisy umowne w niezmienionej formie.

13. **Czy dopuście Państwo formę elektroniczną oferty, podpisaną kwalifikowany podpisami przez umocowanych przedstawicieli ?**

Jest to równoważna forma złożenia oferty w stosunku do tradycyjnej formy pisemnej, a na pewno wygodniejsza dla obu Stron.

Jeżeli zgodzicie się Państwo na taką formę elektroniczną złożenia oferty to proszę o podanie adresu poczty elektronicznej na który należy ją wysłać oraz wskazanie konkretnej godziny do której należy ją wysłać.

Odp: Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty opatrzonej podpisem kwalifikowanym w formie elektronicznej na adres e-mail [rejon.koszalin@gddkia.gov.pl](mailto:rejon.koszalin@gddkia.gov.pl). Złożenie oferty jest możliwe do dnia 15.09.2023 r. do godziny 23:59:59.

Z uwagi na dopuszczenie możliwości montażu stacji ładowania na jednym lub dwóch słupkach Zamawiający dokonuje korekty ilości w formularzu cenowym dla asortymentu „Słupki do montażu stacji” na 1 komplet.

Dokument podpisany elektronicznie  
*Z poważaniem*

Dariusz Wesołowski

Z-ca Kierownika Rejonu

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	167082.375774.465958
Nazwa dokumentu	OSZ.Z-11.2431.4.2023.4dw Pytania do postępowania.pdf
Tytuł dokumentu	OSZ.Z-11.2431.4.2023.4dw Pytania do postępowania
Sygnatura dokumentu	O/SZ.Z-11.2431.4.2023
Data dokumentu	12.09.2023
Skrót dokumentu	1CF3CE3C454585A44AD1D2B6585F0F6334261144
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	12.09.2023 08:51:50
Podpisane przez	Dariusz Wesołowski Zastępca Kierownika Rejonu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.116.9.9.

Data wydruku: 12.09.2023

Autor wydruku: Wesołowski Dariusz (Zastępca Kierownika Rejonu)