

Ryki, dnia 25.03.2021 r.

## Komunikat nr 2

### Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach w sprawie jakości fizykochemicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia MOSZCZANKA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach informuje, że w badaniach wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Moszczanka** stwierdzono **przekroczenie wartości parametrycznej żelaza, manganu oraz mętności.**

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Rykach

*Grażyna Rybak*