



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.

e-mail: sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl

ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95

fax.: 41 247 96 97

<https://www.gov.pl/web/psse-ostrowiec-swietokrzyski>

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia ...1.2..03...2024

KOMUNIKAT NR 2/2024
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

**o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Szewna.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim stwierdza **brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Szewna.**

W badaniach wody przeznaczonej do spożycia z ww. wodociągu stwierdzono obecność *Escherichia coli* w ilości 62 jtk/ 100 ml.

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

**Woda może być stosowana do prac porządkowych (np. mycia podłóg
i splukiwania toalet).**



Powyzsze informacje obowiazuja do momentu wydania kolejnego komunikatu.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Ilek. wet. Wioletta Adamczyk-Nowak
MIKROBIOLOG