

KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 22.09.2022 r.**

**skierowany do konsumentów wody
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Lubochnia**

**zaopatrującego miejscowości: Brenica, Albertów, Emilianów, Henryków,
Jakubów, Jasień, Nowy Jasień, Kierz, Kochanów, Lubochenek, Małecz, Dębniak,
Lubochnia Górki, Lubochnia Dworska, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Tarnowska
Wola, osiedle Nowy Glinnik**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim na podstawie badań próbek wody pobranych w dniu 19.09.2022 r. w ramach kontroli urzędowej z w/w wodociągu sieciowego stwierdził, że jakość wody nie spełnia obowiązujących wymagań mikrobiologicznych ze względu na podwyższoną wartość parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

**Woda warunkowo przydatna do spożycia,
po uprzednim przegotowaniu**

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.


Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

2 min.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Tomaszowie Mazowieckim**

lek. wet. Joanna Szarna