



Radom, dnia 18.10.2024r.

HKN.9011.2.517.2024

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY**  
**wydana dla wodociągu lokalnego SWPZZPOZ ul. Krychnowicka 1**  
**w Radomiu**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu nr 1233 z dnia 18.10.2024r. z badań próbki wody pobranej w dniu 15.10.2024r. w punkcie zgodności – kuchnia szpitalna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu  
stwierdził

warunkową przydatność wody do spożycia  
ze względu na obecność bakterii grupy coli w wodzie pochodzącej z w/w wodociągu lokalnego.

Bakterie gr. coli należą do organizmów wskaźnikowych zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Potencjalnym źródłem powyższych mikroorganizmów w punkcie zgodności może być nieprawidłowy przebieg procesów uzdatniania i dezynfekcji wody lub naruszenie integralności systemu dystrybucyjnego. Obecność bakterii grupy coli w wodzie opuszczającej stację uzdatniania wody oznacza, że procesy uzdatniania wody przebiegały nieprawidłowo i należy podjąć działania mające na celu zbadanie przyczyny skażenia oraz wdrożenie działań naprawczych prowadzących do przywrócenia odpowiedniej jakości wody. Pojawienie się tych bakterii w systemach dystrybucyjnych i zbiornikach wody może świadczyć o namnażaniu się populacji i możliwym wytwarzaniu biofilmu bądź zanieczyszczeniu wody obcym materiałem roślinnym lub glebą.

Otrzymuje:

1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej  
ul. Krychnowicka 1, 26-600 Radom
2. Prezydent Miasta Radomia  
26-600 Radom ul. Kilińskiego 30
3. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Radomiu

wz. mgr Jolanta Wolszczak  
Z-ca Dyrektora Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu  
ds. ekonomiczno-administracyjnych