



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.165.2023

Słupsk, dnia 07 CZE. 2023

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 15.HK.2023

dla urządzenia wodociągowego zlokalizowanego przy ul. Europejskiej 10, 76-200 Słupsk,
zaopatrującego zakład Perla Polska

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody analizy sprawozdań z badań jakości wody do spożycia wykonanych w 2023 r. z urządzenia wodociągowego zaopatrującego zakład Perla Sp. z o.o., Sp. K., ul. Europejska 10, 76-200 Słupsk,

stwierdza

warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego, zlokalizowanego przy ul. Europejskiej 10, 76-200 Słupsk, zaopatrującego zakład Perla Polska.

Sprawozdania z badań jakości wody wykazują utrzymujące się od 15.02.2023 r. przekroczenia wartości parametrycznych mętności oraz manganu. Zarządca urządzenia wodociągowego w dniu 29.05.2023 r. przedstawił pismo, w którym opisuje planowane działania naprawcze polegające na instalacji systemu uzdatniania wody w terminie do 31.12.2023 r. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku wydał decyzję administracyjną Nr 23.HK.2023 z dnia 31.05.2023 r.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego, zaopatrującego: zakład Perla Polska, ul. Europejska 10, 76-200 Słupsk jest warunkowo przydatna do spożycia ze względu na przekroczenia wartości parametrycznych mętności i manganu określonych w załączniku nr 1, część C, tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Włodzimierz Stawni

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują (elektronicznie):

1. Prezydent Miasta Słupka

Do wiadomości:

1. Perla Polska Sp. z o.o., Sp. K.
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>