



## Komunikat

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego**

**w Obornikach z 24 października 2024 r.**


**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego Nieczajna** zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: **Nieczajna, Wargowo, Górka, Ślepuchowo, Żukowo, Kowalewko, Sepno, Lulin.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach, na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż jakość wody pochodząca z wodociągu publicznego Nieczajna odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie zawartości związków manganu.

Jednocześnie wyjaśnia, że przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jednak obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować brunatne przebarwienia na urządzeniach sanitarnych czy pranych tkaninach).

Wodę można spożywać i wykorzystywać do celów gospodarczych.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.