

Znak: NHS.9020.3.156.2023

Sandomierz, dnia 04.09.2023 r.

## KOMUNIKAT Nr 2

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu  
z dnia 04.09.2023 r.  
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia  
z wodociągu Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu**

Stosownie do § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz w oparciu o sprawozdania z badań Nr LBW.9051.1.563.2023 (Oddział Ginekologiczny), Nr LBW.9051.1.561.2023 (Kuchnia), Nr LBW.9051.1.562.2023 (Oddział Paliatywny) z dnia 04.09.2023 r., wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu SSDŚ, pobranych do badania w dniu 02.09.2023 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu,**

**stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia**

**W zakresie przebadanych parametrów zostały naruszone wymagania:**

- **Kuchnia szpitalna stwierdzono bakterie grupy coli - 2 j.t.k./100 ml;**
- **Oddział Paliatywny - stwierdzono bakterie grupy coli - 2 j.t.k./100 ml; w badanych próbkach nie stwierdzono Escherichia coli i Enterokoków, ponadto**
- **Oddział Ginekologiczny nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody.**

W oparciu o przedstawione wyniki badania laboratoryjnego próbek wody stwierdzono, że wykonane działania naprawcze (dezynfekcja wody i płukanie sieci wodociągowej) w celu poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym nie były w pełni skuteczne.

**Wodę z wodociągu Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu można używać z ograniczeniami.**

Niepożądane reakcje przy spożywaniu wody na „surowo”: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunki.

- Biorąc pod uwagę powyższe konieczne jest przestrzeżenie następujących wskazówek:
- woda z kranu nie może być spożywana ani używana do sporządzania posiłków na „surowo”, jedynie po przygotowaniu;
  - woda z kranu nie może być używana do mycia na „surowo”: owoców i warzyw, jedynie po przygotowaniu;
  - naczynia kuchenne zmywać w zmywarkach przy zachowaniu wyższej temperatury;
  - pranie bielizny szpitalnej przy zastosowaniu dozowania środków dezynfekcyjnych i w wyższych parametrach temperatury;
  - woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran;
  - woda z kranu może być wykorzystywana bez ograniczeń do urządzeń sanitarnych - WC.
  - wodę do sprzątania należy używać po przygotowaniu i z zastosowaniem środka dezynfekcyjnego.

Administrator wodociągu w dniu 03.09.2023 r. wyłączył z eksploatacji wodociąg Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, włączył alternatywne źródło zaopatrzenia w wodę szpitala – wodociąg Sandomierz.

Powyższe informacje obowiązują do odwołania.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Sandomierzu

Leszek Zbrojkiwicz