

HKN.6030.4.1.2021.EK

l.dz. 222/21

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.)
- art 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm)
- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

poboru próby wody dokonanej w dniu 11-01-2021 r. z punktu :

- budynku Urzędu Gminy , ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym
- budynku Ośrodka Zdrowia, ul. Rynek 8, 05-170 Zakroczym

oraz na podstawie uzyskanego zgłoszenia dotyczącego próby nr 00042/2021 oraz 00043/2021 pobranych w dniu 11. 01. 2021 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w miejscowości Zakroczym (wodociąg Gałachy) zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Parowa Okólna 3b, 05-170 Zakroczym.

Uzasadnienie

Na podstawie próby 00042/2021 oraz próby 00043/2021 pobranych w dniu 11-01-2021 r. z przeprowadzonych badań wody z wodociągu publicznego w Zakroczym - Gałachy gm. Zakroczym, stwierdzono, że nie spełnia ona wymagań określonych w załączniku numer 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W wodzie stwierdzono przekroczenie liczby bakterii grupy coli w 100 ml wody w ilości 115 NPL w budynku Urzędu Gminy Zakroczym; przekroczenie liczby bakterii grupy coli w 100 ml wody w ilości 119 NPL w budynku Ośrodka Zdrowia w Zakroczymiu oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów; na podstawie § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdzono jak powyżej.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Nowym Dworze Mazowieckim
dr Arkadiusz Chelstowski

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Zakroczym
ul. Warszawska 7
05-170 Zakroczym
2. Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Parowa Okólna 3b
05-170 Zakroczym
3. a/a