



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

ul. Smolna 3  
27-400 Ostrowiec Św.

e-mail: sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl  
ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95

fax.: 41 247 96 97

<https://www.gov.pl/web/psse-ostrowiec-swietokrzyski>

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia **09.12.2024**

**KOMUNIKAT NR 11/2024  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO  
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM**

**w sprawie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu Czarna Gлина.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Czarna Gлина, gm. Ćmielów** zaopatrującego mieszkańców miejscowości Czarna Gлина.

W badaniach wody przeznaczonej do spożycia z ww. wodociągu stwierdzono przekroczenia parametrów: bakterie grupy coli w ilości 7 jtk/100 ml, mętność 2,6 NTU oraz azotany 74,4 mg/l.

**WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PO PRZEGOTOWANIU**

**Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia na surowo spożywanych owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.**

**Uwaga: wodę należy gotować minimum przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.**

**Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i splukiwania toalet.**

**2 min.**



Z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO

KIEROWNIK  
ODDZIAŁU NADZORU SANITARNEGO

*Katarzyna Konderak*

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).