

Tabela nr 2. Zaopatrzenie w wodę oraz jakość wody przeznaczony do spożycia

Lp.	Gmina	Producent wody	Wielkość średniej produkcji w roku (m ³ /d)		Liczba ludności	Jakość wody na koniec 2023r.	Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów w 2023r.		Postępowanie administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez producentów	Sposób i metody uzdatniania	Dezynfekcja wody
							mikrobiologiczne	fizykochemiczne				
1.	Miasto i Gmina Jarocin	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jarocin	Jarocin	6027	44100	dobra	-	-	nie prowadzono	brak	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie i odmanganianie, dezynfekcja fizyczna UV, okresowa dezynfekcja chemiczna podchloryn sodu ewentualnie nadmanganian potasu	Dezynfekcja wody prowadzona okresowo w razie potrzeb w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz w razie awarii. Dezynfekcja chemiczna prowadzona w zależności od ujęcia wody podchlorynem sodu lub nadmanganianem potasu.
2.	Miasto i Gmina Jaraczewo	Komunalny Zakład Budżetowy w Jaraczewie	Jaraczewo	361	2600	warunkowa	-	mętność, barwa, żelazo	Na wodociągu w Jaraczewie trwają działania naprawcze. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie, przedłużył decyzję warunkową do dnia 31.12.2023r.	Modernizacja oraz przebudowa stacji uzdatniania wody.	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie	Dezynfekcja wody prowadzona okresowo w razie potrzeb w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz w razie awarii. Dezynfekcja chemiczna prowadzona podchlorynem sodu.
			Góra	227	2510	dobra	-	-	nie prowadzono	brak		
			Nosków	109	911		-	-				
			Rusko	201	1250		-	-				
3.	Gmina Kotlin	Urząd Gminy w Kotlinie	Kotlin SKR	553	3183	dobra	-	-	nie prowadzono	brak	napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie	Dezynfekcja wody prowadzona okresowo w razie potrzeb w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz w razie awarii. Dezynfekcja chemiczna prowadzona podchlorynem sodu.
			Kurcew	265	1143		-	-	nie prowadzono	brak		
			Wyszki	101	440		-	-	nie prowadzono	brak		
			Magnuszewice	201	860		-	-	nie prowadzono	brak		
			Wola Książęca	270	1500		-	-	nie prowadzono	brak		
4.	Miasto i Gmina Żerków	Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie	Kamień	211	1920	dobra	-	-	nie prowadzono	brak	napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie, wodociąg Podlesie - zastosowanie dodatkowo siarczanu glinu	Dezynfekcja wody prowadzona okresowo w razie potrzeb w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz w razie awarii. Dezynfekcja chemiczna prowadzona podchlorynem sodu.
			Komorze Przybysławskie	141	1252		-	-	nie prowadzono	brak		
			Lubinia Mała	120	1262		-	-	nie prowadzono	brak		
			Raszewy	139	643		-	-	nie prowadzono	brak		
			Stęgosz	250	1604		-	-	nie prowadzono	brak		
			Pawłowice	400	3300		-	-	nie prowadzono	brak		
			Podlesie	150	484		-	-	nie prowadzono	brak		
5.	ZPOW	Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "KOTLIN" Sp. z o.o		655	wodociąg nie zaopatruje stałych mieszkańców - zakład produkcyjny	dobra	-	-	nie prowadzono	brak	napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie	Dezynfekcja wody prowadzona okresowo w razie potrzeb w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz w razie awarii. Dezynfekcja chemiczna prowadzona podchlorynem sodu.