

HKN.9011.110.2.2023

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537)
- § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 182/OsM, 263/OsM, 271/OsM z poboru próbek wody dokonanych w dniach: 15.05.2023 r., 28.06.2023 r. i 04.07.2023r. z **wodociągu o produkcji 100 – 1000 m³/d Króle Małe:**

- Szkoła Podstawowa Ruskołęka Stara (kran w pomieszczeniu sanitarnym)

- Kuleszki Nienalty 3 (kran w kuchni)

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.922.2023 z dnia 05.06.2023 r.; HKL03222/2023 z dnia 09.06.2023 r.; BP/2231/P/2023 z dnia 30.05.2023 r. HKL.9052.1327.2023, HKL.9052.1328.2023 z dnia 03.07.2023 r.; HKL.9052.1375.2023,; HKL.9052.1376.2023 z dnia 10.07.2023 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej
stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**
z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m³/d Króle Małe
zarządzanego przez Gminę Andrzejewo

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m³/d Króle Małe stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W próbkach HKL.9052.922.2023, HKL.9052.1327.2023, HKL.9052.1376.2023 stwierdzono przekroczenia jonu amonu oraz manganu i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumenta stwierdzono jak powyżej.

up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ostrowi Mazowieckiej
Andrzej Kaczyński

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Andrzejewo ul. Warszawska 36; 07-305 Andrzejewo

Do wiadomości:

1. Aa