



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Braniewie
14-500 Braniewo ul. Królewiecka 26
tel. /fax. (055) 243 2381, tel. (055) 243 2545
e- mail: psse.braniewo@sanepid.gov.pl

Znak: HK 9020.3.2.2024

Braniewo, dnia 04 marca 2024 r.

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie z dnia 04 marca 2024 r. w sprawie braku przydatności wody do kąpieli oraz tymczasowym zakazie kąpieli w niecce basenowej wyposażonej w urządzenie wytwarzające aerozol wodno- powietrzny – wanna z hydromasażem w „Jarzębinowy Dobrostan – SPA” w Stępnio 3C.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie na podstawie sprawozdania z badań prób wody pobranych 14 lutego 2024 r. w ramach wewnętrznej kontroli informuje, iż jakość wody w niecce basenowej wyposażonej w urządzenie wytwarzające aerozol wodno- powietrzny – wanna z hydromasażem pod względem mikrobiologicznym nie spełnia wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach określonych w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016) z uwagi na przekroczenie parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C w niecce basenowej - wanna z hydromasażem oraz w systemie cyrkulacji wody do wanny z hydromasażem z uwagi na obecność *Pseudomonas aeruginosa* oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Braniewie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Braniewie

mgr Beata Rant