

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka
e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSHUE-30

ul. Stanisława Staszica 16
62-500 Konin
NIP 6651743952
REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.1439.2024

Konin, dnia – data zgodnie z podpisem

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO KLECZEW I, UL. POZNAŃSKA ZA ROK 2024

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:

- sprawozdania z badań próbek wody pobranych w 2024 r. z wodociągu publicznego Kleczew I, ul. Poznańska w ramach kontroli urzędowej oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie przy ul. Rzemieślniczej 21;
- sprawozdania z badań próbek wody pobranych w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie przy ul. Rzemieślniczej 21;
- analizy podejmowanych działań naprawczych;
- prowadzonego nadzoru nad jakością wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w § 20 wyżej cytowanego rozporządzenia;

informuje, że

jakość wody z wodociągu publicznego Kleczew I, ul. Poznańska

- w okresie od 22.05.2024 r. do 28.05.2024 r. (7 dni) w badanym zakresie odbiegała od wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w punkcie zgodności: Kleczew, ul. 600-lecia 21 z uwagi na przekroczony parametr liczba bakterii grupy coli;
- w okresie od 01.01.2024 r. do 21.05.2024 r. i od 29.05.2024 r. do 31.12.2024 r. spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. spełniała wymagania określone w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

Wodociąg publiczny Kleczew I, ul. Poznańska zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: miasto Kleczew: Poznańska, Leśna, Sosnowa, Toruńska, Żeromskiego, Chopina, Kolejowa, Nowa, Stodolna, Akacyjowa, Słoneczna, Dębowa, Kasztanowa, Wodna, pl. Wolności, Rutki, Malinowa, Targowa, pl. Piłsudskiego, 600-lecia, Konińska, Kościelna, Warszawska, pl. Kościuszki, Ogrodowa, Krótka, Okrzei, Polna, Gwiazdowa, Rzemieślnicza, Piaski, Głogowa.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzone były zgodnie z ustalonym na 2024 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i B w ramach:

- kontroli urzędowej, wg sprawozdań z badań Nr: W-259/2024 z dnia 18.03.2024 r., W-580-583/2024 z dnia 31.05.2024 r., W-1018-1021/2024 z dnia 12.09.2024 r. wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie; N/0990/2024/LB-AS/PLC/ z dnia 19.03.2024 r., N/0990/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 21.03.2024 r. wykonane przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu;
- kontroli wewnętrznej, wg sprawozdań z badań Nr: W-69-S/2024 z dnia 02.02.2024 r., W-146-S/2024 z dnia 01.03.2024 r., W-269-S/2024 z dnia 25.04.2024 r., W-373-S/2024 z dnia 24.05.2024 r., W-394-S/2024 z dnia 29.05.2024 r., W-447-S/2024 z dnia 17.06.2024 r., W-568-S/2024 z dnia 25.07.2024 r., W-659-S/2024 z dnia 22.08.2024 r., W-823-S/2024 z dnia 28.10.2024 r., W-880-S/2024 z dnia 20.11.2024 r., W-964-S/2024 z dnia 13.12.2024 r. wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie; D/4627/2024/LB-AS/PLC/ z dnia 04.11.2024 r. wykonane przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Sprawozdania z badań przekazywane były na bieżąco PPIS w Koninie.

Administrator wodociągu dysponuje aktualnymi wynikami badań w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (sprawozdania z pobierania i badań Nr: SB/131359/10/2022 z dnia 26.10.2022 r., SB/131360/10/2022 z dnia 26.10.2022 r., SB/149797/12/2022 z dnia 05.12.2022 r., wszystkie sporządzone przez Laboratorium SGS Polska z siedzibą w Pszczynie).

Bakterie grupy coli występują w środowisku naturalnym, w tym w wodach powierzchniowych oraz w pozostających w zasięgu ich oddziaływania wodach podziemnych. Ich obecność w wodzie może wynikać z różnych źródeł zanieczyszczeń takich jak np. gleba, roślinność, ścieki. Obecność bakterii grupy coli przy jednoczesnym wykluczeniu obecności *Escherichia coli* oraz enterokoków kałowych nie wskazuje na zanieczyszczenie kałowe wody, jednak wykrycie tych bakterii powinno skutkować identyfikacją przyczyny zanieczyszczenia i przeprowadzeniem działań korygujących w celu utrzymania odpowiedniej jakości bakteriologicznej wody.

W związku z przekroczeniem parametru liczby bakterii grupy coli administrator wodociągu podejmował działania naprawcze polegające na intensywnym chlorowaniu oraz płukaniu sieci wodociągowej, co skutkowało doprowadzeniem jakości wody do obowiązujących wymagań.

W omawianym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie wydał 2 decyzje stwierdzające przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie
ePUAP: /ZGKIMKLECZEW/SkrytkaESP
2. Burmistrz Gminy i Miasta w Kleczewie, ePUAP:/i86bp43wch/SkrytkaESP
3. aa.

DS

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Identyfikator dokumentu | f9218a47a31a4bb4aacd973abc613aea | |
| Nazwa dokumentu | Ocena ROCZNA 2024 r. Kleczew I, ul. Poznańska.pdf | |
| Tytuł dokumentu | Ocena ROCZNA 2024 r. Kleczew I, ul. Poznańska | |
| Skrót dokumentu | 4afd73d916e9b705719f85c494a94c05020e84779fb37cadf233f0dbaf0cd98a | |
| Wersja dokumentu | 1.1 | |
| Data dokumentu | 2024-12-31 | |
| Podpis | Podpisany przez | Zastępca PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz |
| | Stanowisko podpisu | Roman Wojskunowicz (Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ON w zastępstwie za Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie |
| | Data podpisu | 2024-12-31 |
| | Rodzaj certyfikatu | Podpis kwalifikowany |
| | | EZD RP 21.1.15 |
| Data wydruku | 2025-01-02 | |
| Autor wydruku | Jankowska Magdalena | |