

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W BIELSKU-BIAŁEJ**

**ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała**

**tel.: 33 816-00-12, fax: 33 812-57-63**

**email: ppis@psse.bielsko.pl www.psse.bielsko.pl**

ONS-HKiŚ.4363.1.2020  
L.dz. 27910.2020

Bielsko-Biała, 27.11.2020r.

**Prezydent Miasta**

**Bielsko-Biała**

**Okresowa ocena jakości wody za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za I półrocze 2020 r. na terenie miasta Bielsko-Biała.

Woda na teren gminy dostarczana była przez AQUA S.A., 43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 23.

Na terenie gminy działają również podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej będące pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 59 próbek wody, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe i podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej pobrano 78 próbek wody, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem uwzględniającym wymagania określone w załączniku nr 1 i nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) - w jednym przypadku wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia stwierdzono obecność *Escherichia coli*. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej wydał decyzję administracyjną unieruchamiającą własne ujęcie

wodociągowe wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową, po przeprowadzeniu działań naprawczych i wykonaniu ponownego badania laboratoryjnego potwierdzono jakość wody zgodną z wymogami w/w rozporządzenia.

Przedsiębiorcy nie przedstawili oceny ryzyka, o której mowa w §12 w/w rozporządzenia.

Oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody na terenie miasta dokonano na podstawie:

- analizy wyników badań próbek wody,
- sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych,
- stwierdzenia, iż zdarzenie związane z wystąpieniem bakterii *Escherichia coli* miało charakter incydentalny oraz niezwłocznie podjęto działania naprawcze,
- niewystąpienia, innych niż powyższe, zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczanej do spożycia,

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej stwierdza:

**przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bielsko-Biała.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Bielsku-Białej  
  
Dr n. med. Jarosław Rutkiewicz

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 1; 43-300 Bielsko-Biała,
2. ONS-HKiŚ - a/a.