



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
WE WŁOCLAWKU**

Znak sprawy: NHŚ.5211.5.3.9.2024  
L.dz. 8231

Włocławek, dnia 09.12.2024 r.  
Egz. nr 1

Anwil S.A.  
ul. Toruńska 222  
87-800 Włocławek

**OCENA OKRESOWA**  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu zakładowego Anwil S.A. we Włocławku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z wodociągu zakładowego Anwil S.A. we Włocławku w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem w niżej wymienionych miejscach:

Lp	Numer próbki	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	RTIJ1	24ALWODNY/14441 SB/57135/05/2024	14.05.2024	Kran na rurociągu magistralnym w drodze 7
2.	PW5KX	24ALWODNY/14442 SB/57142/05/2024	14.05.2024	Kran na rurociągu magistralnym w drodze 3
3.	FTPHP	24ALWODNY/14443 SB/57137/05/2024	14.05.2024	SUW Anwil - kran na rurociągu wody uzdatnionej
4.	X7JNH	24ALWODNY/33934	05.11.2024	Kran na rurociągu magistralnym w drodze 3
5.	OKPQT	24ALWODNY/33933	05.11.2024	Kran na rurociągu magistralnym w drodze 7
6.	WT69H	24ALWODNY/35524 5173/24	22.11.2024	Kran na rurociągu magistralnym w drodze 7

**STWIERDZA**

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zakładowego Anwil S.A. we Włocławku  
ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek.

**UZASADNIENIE**

W dniu 14.05.2024 r., 05.11.2024 r. i 22.11.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku

harmonogramem, do badań laboratoryjnych zarządzający wodociągiem tj. Anwil S.A. ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek pobrał 6 próbek wody z wodociągu zakładowego Anwil S.A. we Włocławku.

Próbki wody pobrano w punktach zgodności zlokalizowanych na stacji uzdatniania wody oraz na rurociągach magistralnych w drodze nr 3 i 7.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: odczyn pH, przewodność elektryczną właściwą, barwę, smak, zapach, mętność, żelazo, mangan, amonowy jon, fluorki, chlorki, azotany, azotyny, siarczany, cyjanki, bromiany, antymon, arsen, bor, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, glin, sól, selen, rtęć, benzen, utlenialność, 1,2-dichloroetan,  $\Sigma$  THM,  $\Sigma$  trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren,  $\Sigma$  WWA, akryloamid, epichlorohydrynę, pestycydy,  $\Sigma$  pestycydów, magnez, azotyny, twardość ogólną, chlorek winylu.

Woda z wodociągu zakładowego Anwil S.A. we Włocławku we Włocławku ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zakładowego Anwil S.A. we Włocławku ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek.

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. adresat – elektronicznie na adres: Jakub.Karwaszewski@anwil.pl i Lukasz.Kobus@anwil.pl
2. aa – egz. nr 1

MG