



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 51, tel.: 84 664 44 78 / 79 fax.: 84 664 23 61

NIP: 9211326039 REGON: 000299476

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /SanepidTom/SkrytkaESP

<https://www.gov.pl/web/psse-tomaszow-lubelski> e-mail: psse.tomaszowlubelski@sanepid.gov.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Tomaszowie Lub. zgodnie z obowiązkami ustawowymi. Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PSSE w Tomaszowie Lub.

Tomaszów Lubelski, dnia 15.11.2022r.

HK.903.3.10.2022

KOMUNIKAT NR 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w dniu 15 listopada 2022 r. została wydana decyzja administracyjna o **braku przydatności wody do kąpielii i zaprzestania użytkowania Basenu Kąpielowego Hotelu „Antoni” Łaszczówka Kolonia 85 w terminie natychmiastowym.**

Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z Basenu Hotelu „Antoni” Łaszczówka Kolonia 85 z punktu poboru – woda z niecki basenowej - wykazały obecność bakterii *Pseudomonas aeruginosa* i ponadnormatywną liczbę mikroorganizmów na agarze odżywczym w $36^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}/44 \pm 4$ w jkt/1 ml wody.

Ponadto w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji stwierdzono ponadnormatywną liczbę mikroorganizmów na agarze odżywczym w $36^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}/44 \pm 4$ w jkt/1 ml wody.

Zanieczyszczenie to może prowadzić do zakażeń m.in. dróg moczowych, dróg oddechowych, gałki ocznej oraz ucha, zatrucia pokarmowego i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z rekreacji wodnej.

O zmianie sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim powiadomi niezwłocznie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Tomaszowie Lubelskim

Barbara Piskorska